



No. EXPEDIENTE
OISOE-CP-012-2019
No. DOCUMENTO



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

30 de diciembre de 2019

CIRCULAR DE RESPUESTAS Y/O AVISOS A LOS OFERENTES

CIRCULAR No. (1)

Del proceso de Comparación de precios: **OISOE- CP-012-2019**, para la contratación de la "**Construcción de "Módulo Iglesia, Módulo de Unidad de atención primaria (UNAD), Módulo del Destacamento Policía Nacional Tipo II y Paisajismo de la zona de servicios de los proyectos (Iglesia, Unidad de atención primaria UNAD y Destacamento Policial) del Proyecto Construcción Poblado Montegrando, Provincia Barahona, República Dominicana"**". La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, responde:

No.	Preguntas
	<p>¿El cronograma y el plan de trabajo van incluidos en cada lote?</p> <p><u>Respuesta:</u> Si.</p> <p>Modulo destacamento</p> <p>1. Partida 4.04 detalle reja de hierro en verja perimetral.</p> <p><u>Respuesta:</u> hacer diseño de verja con detalle de herrería.</p> <p>2. Partida 7.05 detalle reja de hierro en cárcel y ventanas. <u>Respuesta:</u> un paño fijo de (0.6 *2.12) M y con puerta de (0.9*2.12) M (barras cuadradas de 3/4").</p> <p>3. Partida 7.08 detalle puerta de metal en cocina.</p> <p><u>Respuesta:</u> Puerta de tola panelada.</p> <p>4. En los planos de la cárcel no están la planta estructural de techo ni el</p>

	<p>detalle de las vigas.</p> <p><u>Respuesta:</u> les estamos suministrando una copia del plano estructural de losa en pdf, el cual debe ser pasado a autocad. Ver archivo en el siguiente link: http://oisoe.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/comparaciones-de-precios/category/1974-modulo-iglesia-modulo-de-la-unidad-de-atencion-primaria-unap-modulo-destacamento-policia-nacional-tipo-ii-y-paisajismo-zona-de-servicios-de-los-proyectos-iglesia-unidad-de-atencion-primaria-unap-destacamento-policial-del-proyecto-montegrande-provincia-bara</p> <p><u>NOTA:</u> Los planos del destacamento no los tenemos en AutoCAD, nos fueron suministrados por el depto. de ingeniería de la Policía Nacional en formato PDF.</p> <p>Modulo iglesia Partida 8.02 especificar si el piso es granito tipo escuela y si es de fondo gris o blanco.</p> <p><u>Respuesta:</u> Nosotros sugerimos granito natural fondo blanco.</p>
--	--

Dr. Eriz Hazim
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

“NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA”.