



*Presidencia de la República Dominicana*  
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO  
(OISOE) Adscrita al Poder Ejecutivo  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Proceso: **LPN-OISOE-001-2018.**  
"Construcción del Hospital Regional San Vicente De Paul, San Francisco de Macorís,  
Provincia Duarte, República Dominicana".

**CIRCULAR NUM. 9**  
Fecha 09/07/2018

A todos los oferentes que han mostrado interés en participar en el proceso de Licitación Pública Nacional, **LPN-OISOE-001-2018**". Mediante la presente circular, damos respuesta a preguntas realizadas por Oferentes/ Proponentes, a saber:

<b>Pregunta # 1</b>	<p>Buenos días:</p> <p>A continuación las preguntas que necesitamos ser aclarada para el concurso de referencia en el Lote E:</p> <p>1.- Detectamos incongruencias entre la volumetría entregada del Lote E y las cantidades indicadas en las tablas de los planos. Debemos modificar las cantidades en el documento entregado? <b>Respuesta:</b> Debe trabajarse en base a la volumetría entregada.</p> <p>2.- Las características técnicas de las unidades de aire fresco no están en los planos. Nos pueden suministrar la selección?. <b>Respuesta:</b> Son unidades de eficiencias 18 para pre enfriar el aire antes de inyectarlo al retorno de la unidad que está circulando el aire.</p> <p>3.- Las características técnicas de los extractores de humo no están en los planos. Nos pueden suministrar la selección?. <b>Respuesta:</b> Para los extractores de humo se recomienda, extractores tipo Hongo, para las demás áreas se recomienda extractores sobre plafón sin damper. Favor revisar los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p> <p>4.- No existen especificaciones para los materiales a utilizar en la instalación de los equipos?. Tuberías de cobre, aislamiento, material de los ductos, fijación, etc. <b>Respuesta:</b> Estas están en la Sección A, ítem 3; en la Sección B, ítem 3, están todas las especificaciones de las tuberías de cobre y en la Sección B, ítem 6, están todas las especificaciones de los materiales de dúcterías.</p>
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>5.- Las características técnicas, las rejillas y difusores no están en los planos. Nos pueden suministrar la selección? <b>Respuesta:</b> Las rejillas de suministro deben tener damper con dimensiones según el número de CFM que debe manejar. Favor revisar los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p> <p>6.- El proyecto requiere de un sistema de control Centralizado ó BMS? Saludos, <b>Respuesta:</b> Preferiblemente un control Centralizado (Control Master)</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pregunta # 2:</b>	<b># PREGUNTAS Y OBSERVACION</b> 1.- Será utilizado un sistema para llamado a enfermerías desde las habitaciones de internamiento hasta las estaciones de enfermería? <b>Respuesta:</b> Si, ver términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pregunta # 3:</b>	<b># Estimados Sres. OISOE.</b> Les escribo para preguntar sobre el pliego de licitaciones en el lote F REFERENTE A GASES MEDICINALES.  1-Al analizar el pliego me doy cuenta que no está reflejado los sistemas de generación de gases (compresores, bombas, manifolds, plantas de oxígeno, manifold de gases), es importante aclarar que sin eso el hospital no tendrá gases para distribuir en tuberías. Es por ello que me gustaría saber si debemos calcularlos nosotros o hay una omisión que puede ser subsanada.  <b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.  2-La segunda pregunta se refiere al plano, el cual indica que se colocarán sistema de cabeceros de cama o módulos de gases y en las partidas a cotizar no aparecen. Sin más a que referirme.  <b>Respuesta:</b> Debe trabajarse en base a la volumetría entregada.
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pregunta # 4:</b>	<b># Buenas Tarde:</b> Preguntas con relación al Lote A:
----------------------	-------------------------------------------------------------



1. La capacidad de la cisterna según los planos es de 120,000 gls. y en el presupuesto tenemos que cotizar una Cisterna de 40,000gls, cotizamos en base a la 40,000gls con los detalles que tenemos en planos?


**Respuesta:** Ver términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3. En lo que respecta al Lote A.

2. Con relación a los ascensores, verificar que las cantidades que están en la lista de partidas (4 unidades) no coinciden con los planos (10 Unidades). Además dar más especificaciones de los ascensores de la partida 13.04 del área administrativa, tales como capacidad, velocidad, terminación requerida, etc.

Saludos

**Respuesta:** En cuanto a los ascensores, debe trabajarse en base a la volumetría entregada. En cuanto a las especificaciones, El suministro e instalación de ascensor de 14 pasajeros, para paciente, tipo camillero, acero inoxidable, apertura 3 niveles de cortina óptica, velocidad 1m/s, 1050kg, botonería digital, voltaje 480 vac. trifásico.

<p><b>Pregunta #</b> 5:</p>	<p>Preguntas Climatización:</p> <p>1. Las tuberías de 1 1/8" y 1 3/8" podrían ser rígidas en vez de flexibles, ya que esos diámetros en tuberías flexibles son difíciles de conseguir en el mercado. <b>Respuesta:</b> Si, además dan mejor terminación. Favor revisar los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p> <p>2. Las tuberías de 1 1/4", 1" y de 1 1/2" de cobre flexible podrían ser cambiadas por 1 1/8" 1 3/8" y 1 5/8", ya que esos diámetros en tubería de cobre para refrigeración son difíciles de conseguir en el mercado. <b>Respuesta:</b> No, no es posible cambiar las dimensiones de las tuberías sugeridas, porque obedecen al diseño.</p> <p>3. Donde se colocan los costos relativos a campamento e ingeniería. <b>Respuesta:</b> Deben colocarse en los costos unitarios y en los costos indirectos.</p>
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Página 3 de 13



4.Cuál es la especificación del relay para encendido de extractores incluye tarjeta electrónica.

**Respuesta:** Las especificaciones del Relay, son los mismos que los de los arrancadores magnéticos para extractores.

5. Especificaciones de la Compuerta para balanceo aire con accesorios duro dyne.

**Respuesta:** Esto se refiere al dámper de la toma de aire fresco que puede ser eléctrico o mecánico.

6. Las tuberías de cobre flexible cuyo diámetro supera las 2" podrían ser cambiada a rígidas, ya que esos diámetros en tuberías flexibles son difíciles de conseguir en el mercado.

**Respuesta:** Se puede usar sin ningún problema y tiene mejor terminación. Favor revisar los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

7. Cuáles son las especificaciones técnicas de los Extractores, damper barométrico y humidificador.

**Respuesta:** Son extractores normales con dámper, los barométricos no aplican, porque no cumple con las normas hospitalarias dominicanas.

8. Cuáles son las especificaciones técnicas de los Filtros de aire c/ carbón activado.

**Respuesta:** Son pre-filtros de 30% de eficiencia de carbón activado para absorber malos olores y partículas.

**Pregunta # 6:**

**PREGUNTAS LOTE D**  
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE

1) El plano de luminarias 1er nivel suministrado, es muy diferente al plano de toma corriente 1er nivel y A/A 1er nivel suministrado.

**Respuesta:** Revisar planos anexados a la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

2) Se necesitan los 3 niveles de planos de luminarias.

**Respuesta:** Revisar planos anexados a la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

3) No están las tablas de luminarias

**Respuesta:** Revisar planos anexados a la Resolución 13-2018 de

fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

4) No están las tablas de alimentadores

**Respuesta:** Debe ajustarse a la volumetría

5) No están los paneles de primer nivel

**Respuesta:** Son UPS 480 Vac

6) En el diagrama unifilar los ups se alimentan desde transformadores secos, en el presupuesto desde panel board.

**Respuesta:** Debe ajustarse al presupuesto incluido en la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

7) Los ups no tienen by pass para mantenimiento.

**Respuesta:** Los Bypass deben ser incluidos en el precio.

8) Los ups no tienen supresor de pico.

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3, que incluye supresores de picos.

9) Debe de haber un solo sistema de puesta a general y no sistemas de puesta a tierra individual

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

10) No están las salidas eléctricas de los extractores

**Respuesta:** Están incluidas en el precio (Suministro e Instalación)

11) En los puntos 8.17 y 8.18 de volúmenes dice 6 unidades de cada uno confirmar.

**Respuesta:** La propuesta debe ajustarse al listado de partidas, términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

12) No están los alimentadores de los transformadores secos

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

13) No los alimentadores de las bombas y paneles de cisterna, bomba de circulación de planta de tratamiento

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.



14) Segundo nivel. El bloque c completo no tiene partidas

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

15) Los paneles bloques B, C, D, y Y no están como los planos y no tienen los alimentadores.

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3 y ajustar su propuesta a la volumetría allí indicada.

16) Tercer nivel. Faltan los paneles y alimentadores de los bloques C, D, y E

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3 y ajustar su propuesta a la volumetría allí indicada.

17) El banco de capacitadores no está, si está el alimentador

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

18) La unidad seccionadora de una entrada y 4 salidas no estas de 15 kv

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

19) Los alimentadores de subestación de 12.5 kv a la seccionadora no están

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

20) Los alimentadores de la seccionadora a los transformadores 15 kv no están

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

21) En la caseta de generación faltan: tanques de combustibles tanto de almacenamiento, uso diario, sistema de retención de combustible, sistema de combustible alimentar y retorno, sistema de muffler de los generadores, sistema de polipasto de 20 toneladas para colocar generadores y silenciadores, puertas y ventanas acústicas, insonorización, canalización de

cables, mantenedores de baterías sistema de ups con controles y PLC,  
**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.



	<p>22) Base de equipos, generadores, transformadores 2000 kva, transformadores secos, de tanques de combustibles. <b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p> <p>23) Faltan registros primarios, secundarios, teléfono, retención de aceite, y de retención de combustible. <b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p> <p>24) Zanjas, primarias, secundarias, teléfono/data, de retención de aceite, y de retención de combustible. <b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p> <p>25) En la subestación eléctrica faltan: fosa de retención de aceite de transformador, registro colector de aceite, sistema de tierra, varilla franklin, tubería del sistema dc, la caseta de control tiene dos cuartos uno para equipos y otro para baterías, indicar voltaje de las baterías. <b>Respuesta:</b> Ver información incluida en el LOTE A.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pregunta # 7:</b>	<p>1. Será utilizado un sistema para llamada a enfermería desde las habitaciones de internamiento hasta las estaciones de enfermería. <b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p> <p>2. Observación no se observa ninguna mención sobre estos sistemas ni materiales a utilizar. <b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p>
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pregunta # 8:</b>	<p>En el pliego de condiciones, en específico la Volumetría del LOTE C, se encuentran especificadas funciones de ciertos fabricantes (Cámaras, cableados, control de acceso, etc.) los cuales son únicos. En las especificaciones colocan "Similar" a la marca, ¿Pudieran definir el modelo de evaluación por parte del staff técnico, ya que queda de manera subjetiva y bastante inflexible para proponer otras marcas? <b>Respuesta:</b> La ley no nos permite hacer indicación de marcas</p>
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*[Handwritten signature]*  
Página 7 de 13



	<p>especificas en los procesos, el oferente puede considerar las especificaciones contenidas en la lista de partidas y cotizar un producto lo más similar posible y que cumpla con los parámetros que se exigen.</p> <p>2- Localización específica de Centro de Datos (Datacenter). <b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p> <p>3- En caso de generarse nuevas inquietudes y/o dudas con respecto al proceso al momento de ser respondidas las preguntas, ¿Existirá un nuevo plazo o fechas para someter otras preguntas. Respuesta: Se otorgaron varios plazos, a consecuencia de las modificaciones del cronograma original, a través de las resoluciones, números <b>10-2018</b> y <b>12-2018</b>, de fechas 29 de mayo de 2018 y 15 de junio de 2018, contentivos de las adendas 1y 2, respectivamente; a través de las cuales, se extendió el periodo de respuestas por parte de la institución.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pregunta # 9:</b>	<p>Si nuestra empresa construye proyectos inmobiliarios privados y vendemos nuestras propis unidades habitacionales a los clientes finales, ¿De qué manera podemos conseguir las certificaciones de experiencia si no construimos para terceros? <b>Respuesta:</b> El pliego de condiciones específicas, indica que debe presentar certificación que avale construcciones por los montos allí establecidos, sin hacer especificación de quien debe expedir dichas certificaciones; con esto, queda a decisión del oferente cuales de sus obras y/o proyectos construidos certificará, entendemos que en su caso, podría presentar una certificación emitida por el Ministerio de Obras Públicas, ya que las construcciones deben tener el permiso correspondiente.</p>
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pregunta # 10:</b>	<p>Buenos días,</p> <p>Por favor podría indicarme cuales son las especificaciones Técnicas para el Lote G y el orden de entrega de los documentos. <b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3, en los putos referentes al Lote G. En cuanto al orden de la presentación de los documentos, debe ser realizado en el mismo orden en que aparecen en el pliego de condiciones específicas.</p>
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Página 8 de 13



<b>Pregunta # 11:</b>	<p>Licitación No. OISOE-LPN-001-2018 LOTE E A continuación nuestras preguntas:</p> <p>a. La volumetría (Partidas Presupuestaria) entregadas del Lote E y las cantidades indicadas en las tablas de equipos y tuberías de los planos, son diferentes, incluyendo la marca de los equipos y cantidades. <b>Respuesta:</b> Favor revisar los términos de la adenda 2, la cual será publicada en tiempo oportuno.</p> <p>b. Las características técnicas de las unidades de ventilación y extracción no están indicadas en los planos. <b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p> <p>c. No hay especificaciones sobre qué tipo de materiales utilizar en la instalación de los equipos; Como, aislamientos, ductos, soportarías, entre otros. <b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p> <p>d. No hay definiciones técnicas de las rejillas y difusores. <b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p> <p>Favor contestar a la brevedad posible. Gracias y saludos</p>
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pregunta # 12:</b>	<p>Buenos días</p> <p>1- <u>por favor podría indicarme cuales son las especificaciones Técnica para el LOTE G:</u> <b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p> <p>2- <u>El Orden de la entrega de la documentación:</u> <b>Respuesta:</b> Los documentos deberán ser depositados en el orden en que aparecen encartados en el pliego, según el sobre que corresponda.</p>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pregunta #</b>	Buenos días,
-------------------	--------------

13:

Debajo nuestras preguntas con relación al proceso,

Preguntas generales:

- Si una misma empresa desea participar en varios lotes debe entregar la documentación legal y financiera de manera separada para cada lote que presente, o se puede presentar una sola documentación legal y financiera y presentar varias ofertas técnicas?

**Respuesta:** El punto 2.13 del pliego, Documentación a Presentar (pág. 36) se indica que: “ los oferentes deberán depositar las siguientes documentaciones, que son de carácter general para todos los lotes, y en adición deben depositar las documentaciones específicas dependiendo del lote en el que participen”

En ese sentido, los oferentes que participen en más de un lote, deberán presentar los documentos generales que se indican en el punto 2.13, para todos los lotes, una sola vez y adicionalmente a estos, deberán anexar los documentos individuales que cada lote que le interese requiera.

La oferta presentada debe indicar que está participando en varios lotes e identificarlos.

- En la documentación a presentar no señala el cronograma de ejecución de obra, se debe presentar?

**Respuesta:** Atendiendo a la complejidad de la obra, y por la multiplicidad de lotes y oferentes, el Cronograma de Obra, se discutirá y completará con los aferentes adjudicatarios.

- En el pliego menciona una experiencia mínima en función de montos contratados, estos montos deben ser en un periodo de tiempo específico?

**Respuesta:** No, no corresponden a un periodo específico.

Preguntas técnicas Lote B :

- En el caso de las tuberías de agua caliente se les colorara algún recubrimiento para mantener la temperatura?

**Respuesta:** No, se mantiene solo con la tubería de recirculación y el material de la propia tubería.

- No se indican las marcas y modelos de los aparatos sanitarios?? Se deben asumir los mismos en función de las Especificaciones descritas en los planos?.

**Respuesta:** La información requerida está contenida en la tabla de



	<p>acabados, favor revisar para coger las especificaciones allí indicadas.</p> <p>Lote A En los planos enviados faltan los siguientes detalles que son necesarios para colocar precio a las partidas que definen estos rubros:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Escalera de emergencia</li><li>• Pergolados (todos los descritos en el listado de partidas)</li><li>• Gabinetes</li><li>• Counter</li><li>• Protección acústica en área de talleres, material a utilizar??</li></ul> <p>Saludos.</p> <p><b>Respuesta:</b> Los detalles relativos a los Gabinetes y al Counter, están indicados en las normas, favor revisar. También ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pregunta #</b> <b>14:</b>	<p>P: Partida 38 Cable especificado en la partida tipo UPT. Pregunta: Se puede considerar cable tipo F UTP cable con blindaje que disminuye interferencias electromagnéticas?</p> <p><b>Respuesta:</b> No. Debido al tipo de edificación que es, un centro hospitalario, el cableado debe ser con baja emisión de humos y sin halógenos (LSZH) para que en caso de incendio, la emisión de humos y gases tóxicos no pongan en riesgo la salud de las personas y los equipamientos imprescindibles.</p> <p>Pregunta: 38.03 las placas que se solicitan son de 2 puertos, pero la cantidad de Jack es igual al de las placas. El face plate se debe cotizar con tapa ciega adicional o existe un error en la cantidad de jacks?</p> <p><b>Respuesta:</b> Se debe cotizar con la tapa ciega, favor de incluir las tapas ciegas que sean necesarias.</p> <p>En el Paquete de Climatización, Los equipos considerados en el listado son de marca Samsung, la pregunta es: se puede considerar otra marca con características similares para la licitación?</p> <p><b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Adenda 2, que será publicada en tiempo oportuno.</p>
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pregunta #</b> <b>15:</b>	Buenas Tardes, Luego de un cordial saludo, la presente es para remitirles
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

*Acciones*



nuestras inquietudes con relación a proceso de Licitación Pública OISOE-LPN-001-2018 para la "Construcción Hospital Regional San Vicente de Paúl, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte", para los fines correspondientes:

1)Cuál es la Sección de Zapata de Columna en Verja Perimetral?

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

2)Cuál es la Sección de Columnas en Verja Perimetral?

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

3) En las Ventanas, el laminado de seguridad de 6 mm en color gris no aparece?

**Respuesta:** Ver los Tabla de acabados del MISPAS.

4) Las Puertas de Aluminio y Vidrio laminado, 2 hojas abatibles con vidrio fino superior es la P40 abisagrada doble?

**Respuesta:** Ver los Tabla de acabados del MISPAS.

5) Las Puertas Metálicas son las mismas Puertas de Polimetal; de no ser así mandar especificaciones de las Puertas Metálicas.

**Respuesta:** Ver los Tabla de acabados del MISPAS.

6) En la Volumetría Lote A, la partida Presupuesto de Archivos Generales aparece dos veces, en las páginas 19 y 67, con las mismas actividades, hubo algún error de digitación?

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

7) En la Jardinería aparece un árbol denominado Jamón con Pan Rojo que no aparece en el mercado, podemos sustituirlas por otra o ustedes tienen alguna otra para sustituirla?

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

8)Cuál es la Sección Transversal de dinteles con detalles estructurales?

**Respuesta:** Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.

9) Qué tipo de Cerámica de Pared y Piso se va a poner (Española, Brasileña, etc.)?



	<p><b>Respuesta:</b> Ver los Tabla de acabados del MISPAS.</p> <p>10) En la Volumetría Lote A, en las partidas de Imágenes, pág. 46 y Segundo Piso Administrativo, pág. 87, A qué se refiere en la actividad de Herrería?</p> <p><b>Respuesta:</b> Ver los términos de la Resolución 13-2018 de fecha 22 de junio de 2018, contentiva de la adenda 3.</p> <p>Esperando pronta respuesta a nuestras inquietudes, sin más que agregar, se despide,</p>
<p><b>Pregunta #16:</b></p>	<p>Buenas Tardes, Se incluye el Ingeniero Informático, en la presentación de matrícula de profesión o exequatur?</p> <p><b>Respuesta:</b> ver link <a href="http://www.codia.org.do/solicitud-de-colegiatura-y-exequatur/">http://www.codia.org.do/solicitud-de-colegiatura-y-exequatur/</a></p>

**NOTA:**

En aquellas respuestas a preguntas contenidas en la circular número 7 de fecha 06/06/2018, que se refieran a que son respondidas y/o incluidas en la adenda 2, deberá leerse, en la adenda 3.

“NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA”.